

第4号様式

工事（業務）内容質問回答表

工事（業務）名	消防局庁舎改修第3期（機械設備）工事
工事（実施）場所	宇部市港町二丁目3番30号
工事（業務）担当課	宇部市都市政策部営繕課
回 答 日	2023年 9月 11日（月）
入札（開札）日	2023年 9月 22日（金）

質問事項及び回答事項

<p>（質問内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事（執務並行改修） 中科目別内訳4 機器設備、環境配慮改修、機器設備の金額が明記してありますが、この金額に合わさないとはいけないのですか？ ・機械設備工事（執務並行改修） 細目別内訳7 既設外壁吹付材 下地アスベスト除去について事前のアスベスト分析調査、費用 その後の労基等への各届出費用を含むのですか？ 工法は超音波ケレン工法で確定ですか？ ・機械設備工事（執務並行改修） 別紙明細16 空調配管工事費1 単位は%ですか？（3%ですか） ・機械設備工事（執務並行改修） 別紙明細17 壁モルタル埋めで表面は何か仕上げ必要ですか？ 	<p>（回答）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・参考で示したものであり、合わせる必要はありません（「工事費内訳書（参考数量書）について」参照）。 ・アスベスト含有建材とみなして処理するため、事前のアスベスト分析調査は見込んでいません。 労基等への各届出費用は共通仮設費率に含まれます。 工法は法令上適切な処理ができるものであれば採用可能です（図 M-12 参照）。 ・単位は%です（設計書 P16 参照）。 ・別途工事で対応しますので、本工事では表面仕上げは不要です（図 M-8 参照）。
--	--

・空調機更新の各部屋の天井自体も新たに取り替えですか？

・本工事における改修範囲の天井は全て撤去・新設としており、別途工事に対応します。